19L643WH

SIZE	DWG NO		REV
A	19L643RH1 WH1		
REV 1	JBC 11-27-89	CHG DK NP	11/22/89





WIRING DIAGRAM

TOL	+/-
A	.06
B	.12
C	.18
D	.25
E	.04

TERM	uf	KVAR
1	4.4	99.5
2	5.5	124.4
3	6.6	149.3
4	7.7	174.2
5	7.7	174.2
6	7.7	174.2

NO INTERNAL DISCH RESISTORS
CAT. 19L643RH1 SN
896KVAR 600V 10000HZ 1PH
4.4+5.5+6.6+3X7.7 UF/TAP
0.70 GALS. COMBUSTIBLE LIQUID
CAUTION! BEFORE INSTALLING
OR OPERATING READ GEH-2733
NP267214

Theresar

MAX. TERMINAL TIGHTENING TORQUE 15 FT-LBS

NP267192

GENERAL ELECTRIC
CAP. & PWR PROTECTION OPER. LCTN: FORT EDWARD NY

DRAWN	12/15/88	LHO	12/19/88
ISSUED	11-27-89		

A

ESCM

OUTLINE
19L643RH1

SCALE WC9 | VERSION 1.4 | CONT ON WH1

DISTR TO